CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG SAO VIỆT
Địa chỉ: 48/2A đường Bình Hòa 13, KP.Bình Đáng, P.Bình Hòa, TP.Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0274.366.2529 - Hotline: 0915.830.220 - 0917.370.458
Website: www.moitruongsaoviet.vn

VACI VALAS 073 | VIMCERTS 286

Số: 00310/2023/KQTN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

29/06/2023

1 **Địa điểm lấy mẫu** : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

2 **Địa chỉ** : 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM

3 **Ngày lấy mẫu** : 22/06/2023

4 **Điều kiện lấy mẫu** : Trời nắng, gió nhẹ

5 **Loại mẫu** : Nước thải

6 **Ký hiệu và mô tả mẫu** : 2306.105NT: Nước thải sau xử lý – (X: 10°72'13"; Y=106°70'26")

7 **Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu** : TCVN 6663-1:2011 – Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.
TCVN 5999:1995 – Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải
TCVN 6663-3:2016 – Chất lượng nước. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.
TCVN 8880:2011 – Chất lượng nước. Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật.

8 **Kết quả đo đạc, phân tích :**

Stt	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 14:2008 /BTNMT Cột A	Phương pháp đo đạc, phân tích
			2306.105 NT		
1.	TDS(1)	mg/L	371	500	HDCV.01
2.	pH(1)	-	6,78	5 – 9	TCVN 6492:2011
3.	TSS(1)	mg/L	33	50	TCVN 6625:2000
4.	BOD_5(1)	mg/L	28	30	TCVN 6001–1:2008
5.	Amoni (NH_4^+_N)(1)	mg/L	2,95	5	TCVN 6179 – 1:1996
6.	Nitrat (NO_3^-_ N)(1)	mg/L	24,4	30	SMEWW 4500-NO_3^-.E:2017
7.	Phosphat (PO_4^{3-}_ P)(1)	mg/L	2,28	6	SMEWW 4500-P.D:2017
8.	Sulfua (S^{2-})(1)	mg/L	KPH MDL=0,03	1	SMEWW 4500-S^{2-}.B&D:2017
9.	Dầu mỡ động thực vật(1)	mg/L	1,1	10	SMEWW 5520B&F:2017
10.	Chất hoạt động bề mặt(2)	mg/L	KPH MDL=0,03	6	SMEWW 5540B&C:2017
11.	Tổng Coliform(1)	MPN /100mL	$2,9 \times 10^3$	3.000	TCVN 6187-2:1996

Ghi chú: Kết quả đo đạc và phân tích có giá trị trên mẫu thử và tại thời điểm đo;

- *(1) Thông số được Bộ Tài nguyên và môi trường công nhận;*
- *(2) Thông số sử dụng nhà thầu phụ Vimcerts 117;*
- *QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải sinh hoạt. Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.*
- *KPH: Không phát hiện MDL: Ngưỡng phát hiện*

PHÒNG THỬ NGHIỆM

HOÀNG ANH TRÚC ĐOAN

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HUYỀN