UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:4046 /BQL-TNMT
V/v thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở "Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP"

Hải Phòng, ngày 27 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 5919/GPMT-BQL ngày 31/12/2024 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của cơ sở "Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP";

Xét Văn bản số 07/BC-KVN ngày 27/6/2025 của Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần về báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở "Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP".

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đối với cơ sở "Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP" do Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần làm chủ đầu tư tại lô đất CN4.1G, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải (trước đây là phường Đông Hải 2, quận Hải An), thành phố Hải Phòng như sau:

1. Đối với hệ thống xử lý nước thải:

- Quy trình, công nghệ xử lý nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh sau xử lý tại bể tự hoại + nước thải sinh hoạt từ khu nhà bếp sau xử lý tại bể tách dầu mỡ → Bể gom → Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ.

+ Nước làm mát bồn LPG → Rãnh thu nước mưa B300 → Hệ thống thu gom, và thoát nước mưa của Khu công nghiệp Đình Vũ.

- Công suất thiết kế:

+ 01 bể tự hoại có dung tích 5 m^3;

+ 01 bể tách dầu mỡ nhà bếp có dung tích 1,4 m^3;

+ 01 bể gom có dung tích 2,1 m^3.

Đánh giá: Kết quả phân tích các mẫu nước thải sau xử lý phù hợp với tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ.

2. Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải:

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ do không có công trình xử lý khí thải.

3. Kết luận:

Tại thời điểm kiểm tra, việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Cơ sở "Kho LPG Hải Phòng - Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP" phù hợp theo Giấy phép môi trường số 5919/GPMT-BQL ngày 31/12/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo để Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần biết, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TB, PTB Dương Văn Xuyên;
- Lưu: VT, P.TNMT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Dương Văn Xuyên